Gebäude: 3214 Betr.-Kto.: 60318
Betr.-Nr.: 4110 Betrieb: Spez. Zwipro

Hoechst

Behälterbezeichnung:

LAGERBEHAELTER	NBZ75

Bescheinigung
über die Abnahmeprüfung eines Druckbehälters nach § DruckbehV, § 19i WHG und § 13 VbF

Kennzeichnung auf Fabrikschild

Hersteller: Kosik, Kelheim/Donau
Hoechst AG-Nr.: 02-53124TU Fabrik-Nr. 4296 Bj.: 19 73

	Innenraum in den Rohren	Aussenraum um die Rohre			
zulässiger Betriebsüberdruck	3,00/-1,0	6,00			bar
zulässige Betriebstemperatur	200	200			°C
Inhalt	32 000,0	80,0			l

*) entspricht TRB 002, Nr. 1.4.1

Verwendungszweck/Bauart/Werkstoff: Lagerbehälter, stehend, Niro
Beschickungsgüter: NPM, Xylol, PNCB, 2,4 DCPh, Nitrofen
Abnahmeprüfung am: 21.08.95 nach Anschlußdatenblatt/Schema 02110-003300-028/v.18.11.93
Bescheinigung über die Bau und Druckprüfung/ordnungsgemäße Herstellung/Bauartzulassung vom 28.11. 73 liegt vor

Druckerzeugung durch:
Innenraum: Produkt nahezu drucklos

Außenraum: nicht angeschlossen

Sicherheitstechnische Ausrüstung:
1.Sicherheitseinrichtung gegen unzul. Drucküberschreitung

Innenraum: / Sicherheitsventil/Berstscheibe
Außenraum / Sicherheitsventil/Berstscheibe

Eintritt/Austritt	TUE - Nr.	Einstelldruck bar	Prüffrist Monate

Die Ablaseleitung führt: ins Freie
Eine Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung am Innenraum/Außenraum _____ ist nicht erforderlich, da ~~er/sie nicht absperrbar~~ nahezu druckloser Betrieb ~~angeschlossen ist/sind, der/die/das gegen überschreiten eines Druckes von~~ _____ ~~bar gesichert ist/sind~~ und unzulässig druckerhöhende Reaktionen im Innenraum/Außenraum nicht zu erwarten sind.

2. MSR-Einrichtungen zur Anlagensicherung/~~EZA Nr.~~: LA^{+} 575.1, LI 575
3. Sicherheitseinrichtung gegen ~~unzulässige~~ Temperaturüberschreitung TI
4. Flammensich. Typ _____ DN _____ TUE-Nr.: _____ p: _____ m~~bar~~,Prüffrist _____ Mon.

Bemerkungen: Der Behälter ist mit einem Flammenfilter EH/K, DN 50 UWG 12 Mon. auszuruesten.

Gegen die vorgesehene Betriebsweise mit dem Betriebsüberdruck (TRB 002,Nr. 1.4.2) $p < 1$ **bar bestehen keine Bedenken.** Der Druckbehälter unterliegt wiederkehrenden Prüfungen durch einen Sachverständigen/Sachkundigen.

Überwachungsgruppe: 0900/41/12 Verteiler: 1. Betrieb
Stichtag: 08. 89 2. Betriebs-Ing.
Frankfurt am Main , den 13.11. 95 3. Behälterakte

Technische Überwachung Hoechst
Der Sachverständige

Gebäude: 3214 Betr.-Kto.: 60318
Betr.-Nr.: 4110 Betrieb: Spez. Zwipro

SIGNUM
Gesellschaft für Anlagensicherheit mbH

Behälterbezeichnung:

LAGERHAELTER	NBZ75

Bescheinigung
über die Abnahmeprüfung eines Behälters nach,

☐ DruckbehV § 9 ☒ Wasserrecht § 19i WHG
☒ Verordnung über brennbare Flüssigkeiten § 13 VbF

Kennzeichnung auf Fabrikschild

Hersteller: Kosik, Kelheim
Betreiber-Nr.: 6I - 53124TU Fabrik-Nr. 4296 Bj.: 19 73

	Innenraum in den Rohren	Aussenraum um die Rohre	Rührerwelle		
zulässiger Betriebsüberdruck	3,00/-1,0	6,00			bar
zulässige Betriebstemperatur	200	200			°C
Inhalt	32000,0	80,0			l

*) entspricht TRB 002, Nr. 1.4.1

Verwendungszweck/Bauart/Werkstoff: Lagerbehälter, stehend, Niro
Beschickungsgüter: NPM, Xylol, PNCB, 2,4 DCPh, Nitrofen
Abnahmeprüfung am: 23.01. 98 nach Anschlußdatenblatt/Schema 02110-003300-028/v.18.11. 93
Bescheinigung über die Bau und Druckprüfung/ordnungsgemäße Herstellung/Bauartzulassung vom 28.11. 73 liegt vor

Druckerzeugung durch:
Innenraum: Produkt nahezu drucklos

Außenraum: nicht angeschlossen

Sicherheitstechnische Ausrüstung:
1.Sicherheitseinrichtung gegen unzul. Drucküberschreitung

Innenraum: / Sicherheitsventil/Berstscheibe
Außenraum / Sicherheitsventil/Berstscheibe

Eintritt/Austritt	SE - Nr.	Einstelldruck bar	Prüffrist Monate

Die Ablaseleitung führt: ins Freie
Eine Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung am Innenraum/Außenraum _____ ist nicht erforderlich, da ~~er/sie~~ ~~nicht absperrbar~~ nahezu druckloser Betrieb ~~angeschlossen ist/sind, der/die/das gegen überschreiten eines Druckes von~~ _____ ~~bar gesichert ist/sind~~ und unzulässig druckerhöhende Reaktionen im Innenraum/Außenraum nicht zu erwarten sind.

2. MSR-Einrichtungen zur Anlagensicherung/EZA Nr.: LA+ 575.1, LI 575
3. Sicherheitseinrichtung gegen ~~unzulässige~~ Temperaturüberschreitung _____
4. Flammensich. Typ _____ DN _____ SE-Nr.: _____ p: _____ mbar,Prüffrist _____ Mon.

Bemerkungen: VbF-Klasse A III

Gegen die vorgesehene Betriebsweise mit dem Betriebsüberdruck (TRB 002,Nr. 1.4.2) p < 1,0 **bar bestehen keine Bedenken.** Der Druckbehälter unterliegt wiederkehrenden Prüfungen durch einen Sachverständigen/~~Sachkundigen~~.

Überwachungsgruppe: 0900/41 Verteiler: 1. Betrieb
Stichtag: 08. 89 2. Betriebs-Ing.
Frankfurt am Main , den 23.01. 98 3. Behälterakte

Der Sachverständige
im Namen der TÜH

FHG53124TU.docW